



認定番号 0702-02202-04

認定合格証

標準わく

FT-917S


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする


認定日 平成19年 2月28日

光洋機械産業株式会社 殿
(八千代第一工場)

社団法人 仮設工
会 長 尾



試験成績書



総数 9頁中の 6頁
試験番号 0702-02202-0401

- 仮設機材の種類、型式及び数量 標準わく FT-917S 5枚
- 試験方法 労働省告示103号(昭和56年12月25日)鋼管足場用の部材及び附属金具の規格、第1章わく組足場用の部材、第1節建わくによる。
- 構造等 構造図のとおりで、上記の規格に適合している。
- 試験結果

(1) 圧縮試験

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	86.2	83.5	87.5	78.2	93.1	85.7
厚生労働省規格による値	73.5 kN 以上					

(2) たわみ試験


供試体 No.	1	2	3	4	5
荷重9.81kN時の鉛直たわみ mm	3.3	3.4	3.3	3.4	3.5
厚生労働省規格による値	10mm以下				

(3) 引張試験(交さ筋かいピン)

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	12以上	12以上	12以上	12以上	11.96	-
厚生労働省規格による値	5.88 kN 以上					

注: 平均値については、本会の認定基準により定めたものである。

構造図



5	交さ筋かいピン	SS400	φ13
4	補剛材	STK400	φ27.2×2.0
3	補剛材	STK400	φ27.2×2.0
2	横架材	STK500	φ42.7×2.5
1	脚柱	STK500	φ42.7×2.5
品番	品名	材質	寸法