



認定番号 0611-02202-05

認定合格証

簡易わく

FT-617A (FT-617, MT-617A, MT-617ANT, MT-617ANK, MT-617)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成18年11月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(八千代第1工場)

社団法人 仮設工
会 長 尾



試験成績書



総数 13頁中の 3頁
試験番号 0611-02202-0501

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 簡易わく FT-617A 5枚
2. 試験方法 労働省告示103号(昭和56年12月25日)鋼管足場用の部材及び附属金具の規格、第1章わく組足場用の部材、第1節建わくによる。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の規格に適合している。
4. 試験結果

(1) 圧縮試験

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	75.9	76.2	79.6	74.0	74.8	76.1
厚生労働省規格による値						63.7 kN以上

(2) たわみ試験


供試体 No.	1	2	3	4	5	
荷重9.81kN時の鉛直たわみ mm	2.5	2.3	2.2	2.6	2.3	
厚生労働省規格による値						10mm以下

(3) 引張試験(交さ筋かいピン)

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	10.27	12以上	12以上	12以上	11.07	-
厚生労働省規格による値						5.88 kN 以上

注: 平均値については、本会の認定基準により定めたものである。

(構造図)



4	交さ筋かいピン	SS400	φ13
3	補剛材	STK400	φ27.2×2.0
2	横架材	STK500	φ42.7×2.5
1	脚柱	STK500	φ42.7×2.5
品番	品名	材質	寸法