



認定番号 2404-062202-21

認定合格証

ジャッキ型ベース金具
HJB
(HJB-HD)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 4月30日

平和技研株式会社 殿
(張家港市大平金属製品廠 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2404-062202-2101

発行日：2024年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊嶋 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 種類、型式及び数量 ジャッキ型ベース金具 HJB 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号)
- 試験実施日 2024年4月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第74条に適合している。

(2) 強度等

規格第75条に適合している。

(2)-1 圧縮試験(使用高を最大としたとき)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	46.7	48.8	52.1	49.4	52.7	49.9
厚生労働大臣規格による値	強度 36.0kN 以上			平均値 40.2kN以上		

(2)-2 圧縮試験(使用高を200mmとしたとき)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	46.4	56.0	50.7	55.9	49.3	51.6
厚生労働大臣規格による値	強度 39.2kN 以上			平均値 44.1kN以上		

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第77条に適合している。

8 特記事項

特になし