



認定番号 2405-022200-01

認定合格証

パイプサポート

SF-30-CH

(SF-25-CH

SF-20-CH

SF-15-CH

SF-10-CH)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 5月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2405-022200-0101

発行日：2024年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
2 工場名 無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場
3 種類、型式及び数量 パイプサポート SF-30-CH 10本
4 適用規格・基準 型わく支保工用のパイプサポート等の規格(昭和56年12月23日付 労働省告示第101号) 第1章パイプサポート
5 試験実施日 2024年5月14日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

規格第2条に適合している。

(2) 全振幅

規格第3条に適合している。

供試体 No.	1	2	3	4	5
ピンと直角 [mm]	4	8	3	11	4
ピンと平行 [mm]	11	12	13	12	10
供試体 No.	6	7	8	9	10
ピンと直角 [mm]	6	7	9	10	6
ピンと平行 [mm]	13	14	13	9	10
厚生労働大臣規格による値	全振幅 25mm以下				

(3) 強度等

規格第4条に適合している。

(3)-1 ナイフエッジによる圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 [kN]	59.3	54.9	57.5	57.4	57.7	57.3
厚生労働大臣規格による値	強度 39.2kN 以上					平均値 39.2kN 以上

(3)-2 平押しによる圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度 [kN]	53.3	55.4	55.4	58.2	55.8	55.6
厚生労働大臣規格による値	強度 35.3kN 以上					平均値 39.2kN 以上

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

(4) 表示

規格第5条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



認定番号 2405-022200-01

認定合格証

パイプサポート
SF-40N-CH


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 5月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2405-022200-0102

発行日：2024年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
2 工場名 無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場
3 種類、型式及び数量 パイプサポート SF-40N-CH 10本
4 適用規格・基準 型わく支保工用のパイプサポート等の規格(昭和56年12月23日付 労働省告示第101号) 第1章パイプサポート
5 試験実施日 2024年5月14日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

規格第2条に適合している。

(2) 全振幅

規格第3条に適合している。

供試体 No.	1	2	3	4	5
ピンと直角 [mm]	4	5	4	4	4
ピンと平行 [mm]	6	5	6	5	7
供試体 No.	6	7	8	9	10
ピンと直角 [mm]	3	4	5	5	4
ピンと平行 [mm]	6	6	5	5	6
厚生労働大臣規格による値	全振幅 36mm以下				

(3) 強度等

規格第4条に適合している。

(3)-1 ナイフエッジによる圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 [kN]	47.9	49.5	45.8	53.6	49.5	49.2
厚生労働大臣規格による値	強度 39.2kN 以上					平均値 39.2kN 以上

(3)-2 平押しによる圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度 [kN]	55.1	56.4	57.8	55.4	55.3	56.0
厚生労働大臣規格による値	強度 35.3kN 以上					平均値 39.2kN 以上

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

(4) 表示

規格第5条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



認定番号 2405-022200-01

認定合格証

パイプサポート
SF-50N-CH


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 5月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(無錫市農源建築器材有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2405-022200-0103

発行日：2024年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
2 工場名 無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場
3 種類、型式及び数量 パイプサポート SF-50N-CH 10本
4 適用規格・基準 型わく支保工用のパイプサポート等の規格(昭和56年12月23日付 労働省告示第101号) 第1章パイプサポート
5 試験実施日 2024年5月14日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

規格第2条に適合している。

(2) 全振幅

規格第3条に適合している。

供試体 No.	1	2	3	4	5
ピンと直角 [mm]	7	8	7	8	8
ピンと平行 [mm]	9	9	9	10	8
供試体 No.	6	7	8	9	10
ピンと直角 [mm]	8	8	10	9	8
ピンと平行 [mm]	8	9	9	8	9
厚生労働大臣規格による値	全振幅 47mm以下				

(3) 強度等

規格第4条に適合している。

(3)-1 ナイフエッジによる圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 [kN]	29.9	29.9	29.8	31.3	31.3	30.4
厚生労働大臣規格による値	強度 25.1kN 以上					平均値 27.6kN 以上

(3)-2 平押しによる圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度 [kN]	53.7	55.1	56.4	54.4	55.6	55.0
厚生労働大臣規格による値	強度 35.3kN 以上					平均値 39.2kN 以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(4) 表示

規格第5条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



認定番号 2405-022200-01

認定合格証

パイプサポート

SF-60N-CH


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 5月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2405-022200-0104

発行日：2024年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 菅 康 男

- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
2 工場名 無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場
3 種類、型式及び数量 パイプサポート SF-60N-CH 10本
4 適用規格・基準 型わく支保工用のパイプサポート等の規格(昭和56年12月23日付 労働省告示第101号) 第1章パイプサポート
5 試験実施日 2024年5月14日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

規格第2条に適合している。

(2) 全振幅

規格第3条に適合している。

供試体 No.	1	2	3	4	5
ピンと直角 [mm]	14	11	10	12	12
ピンと平行 [mm]	19	17	16	18	16
供試体 No.	6	7	8	9	10
ピンと直角 [mm]	13	12	11	10	9
ピンと平行 [mm]	18	13	14	17	16
厚生労働大臣規格による値	全振幅 55mm以下				

(3) 強度等

規格第4条に適合している。

(3)-1 ナイフエッジによる圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 [kN]	21.0	20.8	24.8	23.8	21.5	22.3
厚生労働大臣規格による値	強度 17.4kN 以上					平均値 19.1kN 以上

(3)-2 平押しによる圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度 [kN]	55.5	57.8	56.4	56.5	57.8	56.8
厚生労働大臣規格による値	強度 35.3kN 以上					平均値 39.2kN 以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(4) 表示

規格第5条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



認定番号 2405-022200-01

認定合格証

パイプサポート

SF-70N-CH


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 5月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2405-022200-0105

発行日：2024年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
2 工場名 無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場
3 種類、型式及び数量 パイプサポート SF-70N-CH 10本
4 適用規格・基準 型わく支保工用のパイプサポート等の規格(昭和56年12月23日付 労働省告示第101号) 第1章パイプサポート
5 試験実施日 2024年5月14日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

規格第2条に適合している。

(2) 全振幅

規格第3条に適合している。

供試体 No.	1	2	3	4	5
ピンと直角 [mm]	23	16	18	18	18
ピンと平行 [mm]	23	20	20	20	24
供試体 No.	6	7	8	9	10
ピンと直角 [mm]	21	19	13	12	16
ピンと平行 [mm]	19	24	24	22	19
厚生労働大臣規格による値	全振幅 62mm以下				

(3) 強度等

規格第4条に適合している。

(3)-1 ナイフエッジによる圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 [kN]	15.5	15.6	15.3	16.1	15.3	15.5
厚生労働大臣規格による値	強度 12.9kN 以上					平均値 14.2kN 以上

(3)-2 平押しによる圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度 [kN]	54.7	56.6	48.7	53.2	53.8	53.4
厚生労働大臣規格による値	強度 35.3kN 以上					平均値 39.2kN 以上

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(4) 表示

規格第5条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



認定番号 2405-022200-01

認定合格証

パイプサポート
SF-90N-CH


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 5月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2405-022200-0106

発行日：2024年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
2 工場名 無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場
3 種類、型式及び数量 パイプサポート SF-90N-CH 10本
4 適用規格・基準 型わく支保工用のパイプサポート等の規格(昭和56年12月23日付 労働省告示第101号) 第1章パイプサポート
5 試験実施日 2024年5月14日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

規格第2条に適合している。

(2) 全振幅

規格第3条に適合している。

供試体 No.	1	2	3	4	5
ピンと直角 [mm]	27	30	27	26	27
ピンと平行 [mm]	33	35	34	31	33
供試体 No.	6	7	8	9	10
ピンと直角 [mm]	27	26	27	29	29
ピンと平行 [mm]	32	28	35	36	36
厚生労働大臣規格による値	全振幅 71mm以下				

(3) 強度等

規格第4条に適合している。

(3)-1 ナイフエッジによる圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 [kN]	11.5	11.7	11.3	11.8	11.3	11.5
厚生労働大臣規格による値	強度 9.1kN 以上					平均値 10.0kN 以上

(3)-2 平押しによる圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度 [kN]	54.9	53.9	52.4	51.1	57.8	54.0
厚生労働大臣規格による値	強度 35.3kN 以上					平均値 39.2kN 以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(4) 表示

規格第5条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材