



認定番号 2411-022200-02

認定合格証

補助サポート

SF-4H-CH

(SF-3H-CH)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年11月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2411-022200-0201

発行日：2024年11月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 補助サポート SF-4H-CH 5本
- 適用規格・基準 型わく支保工用のパイプサポート等の規格(昭和56年12月23日付 労働省告示第101号) 第2章補助サポート
- 試験実施日 2024年10月28日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第8条に適合している。

(2) 強度等

規格第9条に適合している。

圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	74.3	69.1	77.6	73.2	70.4	72.9
厚生労働大臣規格による値	強度 39.2kN以上					平均値 39.2kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第10条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材



認定番号 2411-022200-02

認定合格証

補助サポート

SF-5H-CH


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年11月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2411-022200-0202

発行日：2024年11月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設産業振興会
会長 豊田 泰典



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 補助サポート SF-5H-CH 5本
- 適用規格・基準 型わく支保工用のパイプサポート等の規格(昭和56年12月23日付 労働省告示第101号) 第2章補助サポート
- 試験実施日 2024年10月28日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第8条に適合している。

(2) 強度等

規格第9条に適合している。

圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	51.3	52.1	51.6	50.8	50.8	51.3
厚生労働大臣規格による値	強度 37.0kN以上				平均値 39.2kN以上	

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第10条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材