



認定番号 1901-01711-16

認定合格証

わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント
SA-28-1SG
(SA-27-1SG)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2019年 1月31日

アサヒ産業株式会社 殿
(株新昭鋼機 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 伊藤 正人






試験番号 1901-01711-1601

発行日 2019年1月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人



- 1 申請者 アサヒ産業株式会社
- 2 工場名 (株)新昭鋼機 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント SA-28-1SG 5本
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第5章継手金具 第1節わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント
- 5 試験実施日 2019年1月9日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第50条に適合している。

(2) 強度等

規格第51条に適合している。

引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	19.12	18.46	19.69	18.78	17.89	18.7
厚生労働大臣規格による値	強度 9.81kN以上				平均値 10.8kN以上	

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第52条に適合している。

8 特記事項

特になし