



認定番号 2404-022001-10

認定合格証

床付き布わく

FSHR-1805B45W

(FSHR-1505B45W

MSHR-1805B45W

MSHR-905B45W

FSHR-1205B45

MSHR-1805B45

MSHR-905B45

FSHR-1505R45W

MSHR-1805R45W

MSHR-905R45W

FSHR-1205R45

MSHR-1805R45

MSHR-905R45

FSHR-1205B45W

MSHR-1505B45W

FSHR-1805B45

FSHR-905B45

MSHR-1505B45

MSHR-605B45

FSHR-1205R45W

MSHR-1505R45W

FSHR-1805R45

FSHR-905R45

MSHR-1505R45

MSHR-605R45)

FSHR-905B45W

MSHR-1205B45W

FSHR-1505B45

FSHR-605B45

MSHR-1205B45

FSHR-1805R45W

FSHR-905R45W

MSHR-1205R45W

FSHR-1505R45

FSHR-605R45

MSHR-1205R45


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 4月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(西脇工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






認定試験成績書

試験番号 2404-022001-1002

発行日：2024年4月30日

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊瀬 康男



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 西脇工場
- 種類、型式及び数量 床付き布わく FSHR-1805B45W 10枚
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第4節床付き布わく
- 試験実施日 2024年4月12日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第21条に適合している。

(2) 強度等

規格第22条に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.95kN時の鉛直たわみ量[mm]	6.3	6.3	6.2	6.4	6.3	—
強度[kN]	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	8 中止	—
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量					11mm 以下
	強度					強度 4.90 kN 以上 平均値 5.40 kN以上

(2)-2 つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	22 中止	22 中止	22 中止	22 中止	22 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 17.5 kN 以上					平均値 19.6 kN以上

(2)-3 つかみ金具の外れ止めのせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 2.94 kN 以上					平均値 3.24 kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第24条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材