



認定番号 2307-022002-08

認定合格証

交さ筋かい

FX-1812-SR

(FX-1809-SR

FX-1509-SR

FX-1209-SR

FX-906-SR

Z-3-SR

MX-1806-SR

MX-1512-SR

MX-1504-SR

MX-1207-SR

MX-909-SR

MX-902-SR

MX-602-SR)

FX-1806-SR

FX-1506-SR

FX-1206-SR

FX-902-SR

MX-1812-SR

MX-1804-SR

MX-1509-SR

MX-1502-SR

MX-1206-SR

MX-907-SR

MX-607-SR

FX-1802-SR

FX-1502-SR

FX-1202-SR

FX-606-SR

MX-1809-SR

MX-18028-SR

MX-1507-SR

MX-1212-SR

MX-1204-SR

MX-906-SR

MX-606-SR

FX-1512-SR

FX-1212-SR

FX-909-SR

FX-602-SR

MX-1807-SR

MX-1802-SR

MX-1506-SR

MX-1209-SR

MX-1202-SR

MX-904-SR

MX-604-SR


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 7月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(KYC反町(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 健男






試験番号 2307-022002-0801

発行日：2023年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 光洋機械産業株式会社
2 工場名 KYC反町(株) 本社工場
3 種類、型式及び数量 交さ筋かい FX-1812-SR 10本
4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号)
第1章わく組足場用の部材 第2節交さ筋かい
5 試験実施日 2023年7月13日
6 試験場所 東京試験所
7 試験結果

(1) 構造

規格第11条に適合している。

(2) 強度等

規格第12条に適合している。

圧縮試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体組 No.	1		2		3		4		5		平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
強度 [kN]	8.67		8.76		8.93		8.76		8.74		8.77
厚生労働大臣規格による値	強度 7.35 kN 以上										平均値 8.04 kN 以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第13条に適合している。

8 特記事項

特になし