



認定番号 2404-022001-35

認定合格証

金属製足場板

BAN-4025H-N

(BAN-3625H-N

BAN-1025H-N

BAN-1525H-N

BAN-3025HA-N

BAN-3525HA-N

BAN-3025H-N

BAN-3525H-N

BAN-4025HA-N

BAN-2025HA-N

BAN-2525HA-N

BAN-2025H-N

BAN-2525H-N

BAN-3625HA-N

BAN-1025HA-N

BAN-1525HA-N)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 4月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(西脇工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2404-022001-3501

発行日：2024年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 堀江 実男



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 西脇工場
- 種類、型式及び数量 金属製足場板 BAN-4025H-N 5枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「金属製足場板」
- 試験実施日 2024年4月12日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重0.97kN時の鉛直たわみ量[mm]	8.5	8.0	8.7	8.3	8.2	—
強度[kN]	3.65	3.67	3.66	3.65	3.65	3.65
認定基準による値	鉛直たわみ量		11mm 以下			
	強度		強度 2.93 kN 以上		平均値 3.18 kN以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし